**LABOR DR. FEIERABEND GMBH**

Physikalische, physikalisch-chemische, chemische und mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen,
Untersuchungen von Roh-, Grund- und Abwasser - Probennahme - Stellungnahmen




Labor Dr. Feierabend GmbH * Breitlesstraße 9 * 88662 Überlingen/Bodensee

Gemeinde Pleß
Kirchstraße
87773 Pleß

**Prüfbericht zum Auftrag Nr. LA26-03894**

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Gemeinde Pleß<br>Kirchstraße<br>87773 Pleß |
| Telefon: | +49 8335 280 |
| E-Mail: | pless@vg-boos.de |
| **Probenahmeort:** | **Gemeinde Pleß<br>87773 Pleß** |
| Probenahmedatum / Uhrzeit: | 24.08.2026 10:55 - |
| Probeneingangsdatum: | 24.08.2026 15:00 |
| Probennehmer: | Müller, Hannah - Labor Dr. Feierabend GmbH |
| Prüfzeitraum: | 24.08.2026 - 27.08.2026 |
| Probenahmeverfahren: | DIN ISO 5667-5:2011-02; DIN EN ISO 19458:2006-12, nach Zweck a) |
| Untersuchungsumfang: | Untersuchung gemäß TrinkwV Gr. A |

Es wurde eine Probe untersucht.

**Probennummer:** **LA26-03894-001**

**Entnahmestelle:** **/ WV Pleß / Horizontalfilterbrunnen [1230077800728]**

| Parameter | Dimension | Meßwert | Bestimmungrenze | Grenzwert | Meßverfahren |
|---|---|---|---|---|---|
| Färbung, qualitativ (vor Ort) | --- | farblos | - | - | Sensorik |
| Trübung, qualitativ (vor Ort) | --- | klar | - | - | Sensorik |
| Geruch (vor Ort) | --- | o.B. | - | | DIN EN 1622 (B3) 2006-10 Anh.C |
| Geschmack (vor Ort) | --- | o.B. | - | | DEV B 1/2 Teil 2 1971 |
| pH-Wert (bei °C) (vor Ort) | --- | 7,49 (10,6°C) | - | 6,5 bis 9,5 | DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 |
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (vor Ort) | µS/cm | 462 | - | 2790 | DIN EN 27888 (C8)1993-11 |
| Trübung, quantitativ | NTU | 0,08 | 0,05 | 1,0 | DIN EN ISO 7027 (C2) 2016-11 |
| SAK bei 436 nm | 1/m | < 0,05 | 0,05 | 0,5 | DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 (Verf. B) |
| Mikrobiologische Untersuchungen | | | | | |
| Wassertemperatur (bei PN) | °C | 10,4 | - | - | DIN 38404-C4-2 1976-12 |
| Koloniezahl bei 22 °C | KBE/ml | 0 | - | 100 | TrinkwV § 43 (3) |
| Koloniezahl bei 36 °C | KBE/ml | 0 | - | 100 | TrinkwV § 43 (3) |
| Coliforme Keime (MPN) | KBE/100ml | 0 | - | 0 | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06 |
| Escherichia coli (MPN) | KBE/100ml | 0 | - | 0 | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06 |
| Enterokokken (MPN) | KBE/100ml | 0 | - | 0 | Enterolert-DW |

Beurteilung:

**Alle untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der TrinkwV.**

LABOR DR. FEIERABEND GmbH
Breitlestraße 9
88662 Überlingen/Bodensee
Amtsgericht Freiburg
HRB 715105

Geschäftsführer:
Lars Dohl
Markus Lang
DAkkS: D-PL19137-02-00

Kontakt:
Telefon: 07551/62715
Fax: 07551/67384
E-Mail: info@labor-f.de
www.labor-f.de

Bezirkssparkasse Reichenau
IBAN: DE30 6905 1410 0007 0907 98
BIC: SOLADES1REN
USt-IdNr.: DE 30745741

Überlingen, 21. 9 2026

Susanne Volz, Dipl.-Ing. (FH),
Kundenbetreuerin

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Prüfberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise
Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISO/IEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAkkS unter D-PL-19137-02-00 für Untersuchungen von Wasser

LABOR DR. FEIERABEND GmbH
Breitlestraße 9
88662 Überlingen/Bodensee
Amtsgericht Freiburg
HRB 715105

Geschäftsführer:
Lars Dohl
Markus Lang
DAkkS: D-PL19137-02-00

Kontakt:
Telefon: 07551/62715
Fax: 07551/67384
E-Mail: info@labor-f.de
www.labor-f.de

Bezirkssparkasse Reichenau
IBAN: DE30 6905 1410 0007 0907 98
BIC: SOLADES1REN
USt-IdNr.: DE 30745741